

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з цілодобової передачі прийнятих тривожних сигналів про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації і технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: *Комунальне некомерційне підприємство “Консультативно-діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва.*

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з цілодобової передачі прийнятих тривожних сигналів про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації і технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті)

Вид процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-06-006282-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 194000,00 грн. з ПДВ

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: Допустимий рівень закупівлі обрахований виходячи з урахування закупівлі проведеної у 2024 році, отриманих цінових пропозицій та з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.08.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Нормативно-правове регулювання. Відповідно до умов, визначених в Постанові Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»

Термін постачання — з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.

Обґрунтування якісних характеристик. Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації повинно виконуватися у відповідності до вимог ДБН В2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту». Для підтвердження наявності технологій Учасник повинен також надати підтверджуючі документи у формі: Свідоцтва на врахування екологічних аспектів стосовно предмету закупівлі котре згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO/TR 14062:2006 «Екологічне управління. Врахування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції»; Сертифіката відповідності відносно надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, котре відповідає вимогам ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування»; Сертифікат на інжиніринг пожежної безпеки стосовно предмету закупівлі котре згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 16732-1:2018 «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення».