

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі та очікуваної вартості закупівлі

**Найменування:** Комунальне некомерційне підприємство “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва

**Місцезнаходження:** 03039, м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, 59-А

**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** 25695724

**Категорія:** відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» в новій редакції від 19.04.2020 р.

**Предмет закупівлі:** код ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори (Дизель-генераторні установки)

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2026-03-25-013603-a

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості закупівлі:** здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель проzorro, а також використано інформацію отриману шляхом проведених усних ринкових консультацій та запитом комерційних пропозицій).

Очікувана вартість закупівлі становить 1060000,00 гривень з ПДВ.

### Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Комунального некомерційного підприємства “Консультативно — діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

#### До Дизель-генераторної установки №1

Найменування характеристик та параметрів	Вимоги	Відповідність
Вихідна напруга	В наявності: 230 В; 400 В	
Номінальна потужність	Не менше 17,6 кВт	
Резервна потужність	Не менше 20 кВт	
Витрата пального при навантаженні 75%	Не більше 5,0 л/год.	
Витрата пального при навантаженні 100%	Не більше 6,6 л/год.	
Місткість паливного баку	Не більше 70 л	
Габаритні розміри, ДхШхВ	Не більше 1900х920х1340 мм	
Вага	Не більше 800 кг	
<b>Комплектація (не гірше)</b>		
Дизельний двигун	Наявність	
Альтернатор	Наявність	
Радіатор для охолодження двигуна	Наявність	
Паливний бак з датчиком рівню та заливною горловиною	Наявність	
Акумуляторна батарея з кабелями та клеммами	Наявність	

Електричний стартер	Наявність	
Зарядний генератор для акумулятору	Наявність	
Автоматичний регулятор частоти обертання	Наявність	
Глушник	Наявність	
Панель автоматичного управління	Наявність	
Триполюсний автоматичний вимикач	Наявність	
Сталева рама з віброізоляторами	Наявність	
Всепогодний шумопоглинаючий капот	Наявність	
Антифриз 20л.	Наявність	
Олива моторна 9л.	Наявність	

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  
**До Дизель-генераторної установки №2**

<b>Найменування характеристик та параметрів</b>	<b>Вимоги</b>	<b>Відповідність</b>
Вихідна напруга	В наявності: 230 В; 400 В	
Номинальна потужність	Не менше 80 кВт	
Резервна потужність	Не менше 88 кВт	
Витрата пального при навантаженні 75%	Не більше 23,1л/год.	
Витрата пального при навантаженні 100%	Не більше 27,7л/год.	
Місткість паливного баку	Не більше 310 л	
Габаритні розміри, ДхШхВ	Не більше 2980х1100х2000 мм	
Вага	Не більше 1715 кг	
<b>Комплектація (не гірше)</b>		
Дизельний двигун	Наявність	
Альтернатор	Наявність	
Радіатор для охолодження двигуна	Наявність	
Паливний бак з датчиком рівню та заливною горловиною	Наявність	
Акумуляторна батарея з кабелями та клеммами	Наявність	
Електричний стартер	Наявність	
Зарядний генератор для акумулятору	Наявність	
Автоматичний регулятор частоти обертання	Наявність	
Глушник	Наявність	
Панель автоматичного управління	Наявність	
Триполюсний автоматичний вимикач	Наявність	
Сталева рама з віброізоляторами	Наявність	
Всепогодний шумопоглинаючий капот	Наявність	
Антифриз 75л.	Наявність	
Олива моторна 18л.	Наявність	